


제 2017-31-15-01772 호

1종 압력용기 구조검사증




성명(대표자)	정은경	사업자등록번호	140-81-88467
상호 또는 명칭	서은플랜트기술(주)		
사무소 소재지	경기도 화성시 팔탄면 노하길 347-15 서은플랜트 (전화번호)		031)703-0480
사업소 소재지	(전화)		

기 기 명	1종기타		검 사 일 자	2017.10.25		
용 량	4.6 m ³		최고사용압력	0.400 MPa		
검사 사항	동 체		최대안지름	1200	길 이	3657
	스 테 이	종 류	재 료	지름 또는 두께(mm)		동체, 경판등에 부착방법
	뚜 꺽 판 체 결 볼 트	재 료	호칭지름(mm)		개 수	
		CLAMP				
	관	재 료	바깥지름(mm)	개 수		부 착 상 태
						해당없음
						해당없음
수 압 시 험	압 력	0.600 MPa		상 태	합격	

「에너지이용 합리화법 시행규칙」 제31조의2제2항에 따라 발급합니다.

2017 년 11 월 02 일

한국에너지공단 이사장



첨부서류	용접검사증(용접검사가 면제된 경우에는 그 설계도면) 1부. 용접검사증 번호 : 2017-31-10-01521 (구조검사를 신청할 때 해당 검사대상기기의 용접검사증 또는 설계도면을 첨부한 경우만 해당합니다.)
------	--

본 기기는 에너지이용합리화법 제39조에 의거 설치검사(또는 신고)를 받아야 하는 기기이므로
설치검사(또는 신고)를 받지 않고 사용할 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

210mmX297mm[백상지 120g/㎡]